

## LGA-Zertifikat Nr. 5361284-03z

### Dem Hersteller:

Closomat AG  
Hardhofstraße 21  
8424 EMBRACH  
SCHWEIZ

wird bescheinigt, dass die Prüfung des nachfolgend beschriebenen Bauprodukts:

Wand-Tiefspülklosett aus Sanitärporzellan  
LIMA Vita, LIMA Plus  
mit aufgesetztem Spülkasten: LIMA  
Füllventil: GROHE: 06.00.3000  
Spüleinrichtung: CLOSOMAT / GROHE  
(1-Taste)

die Anforderungen folgender Normen erfüllt hat:

DIN EN 997: 2003-12  
WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformten  
Geruchsverschluss

Klasse 1:  
Typ 6, Spüleinrichtung: A, Spülvolumen 6,0 l  
Ventilzuverlässigkeit: Kategorie I (50.000 Zyklen)

Die Einzelergebnisse der durchgeführten Prüfung  
sind im LGA-Prüfbericht Nr. 5361284-03 darge-  
stellt.

Dieses LGA-Zertifikat kann als Grundlage für die  
CE-Konformitätserklärung durch den Hersteller  
genutzt werden.

**Dieses Zertifikat ist gültig bis 31.12.2011.**

Würzburg, 08.12.2006

LGA QualiTest GmbH  
Sanitär- und Abscheidetechnik



Dipl.-Ing. (FH) Arnold  
Fachzentrumsleiter

### The Manufacturer:

Closomat AG  
Hardhofstraße 21  
8424 EMBRACH  
SCHWEIZ

is attested, that the following described building  
product:

Wall-hung wash down WC pan of vitreous china  
LIMA Vita, LIMA Plus  
with close-coupled cistern: LIMA  
Inlet valve: GROHE: 06.00.3000  
Flushing device: CLOSOMAT / GROHE  
(1- push button)

has fulfilled the requirements according to the  
following standards:

DIN EN 997: 2003-12  
WC pans and WC suites with integral trap

Class 1:  
Type 6, flushing device: A, flush volume: 6,0 l  
Valve reliability: category I (50.000 cycles)

The detailed results of the test are shown in the  
test report no. 5361284-03 of the LGA.

This LGA-Certificate may constitute the basis for  
the CE-declaration of conformity by the manu-  
facturer.

**This certificate is valid until 31.12.2011.**

